

レジオネラ菌検出による休業について

お知らせ・お詫び

日頃より、筒賀高齢者生活福祉センター健康浴場をご利用いただきありがとうございます。

健康浴場の定期的な水質検査の結果、浴槽内においてレジオネラ菌が検出されたため、安心・安全な入浴が可能となるまで当面の間休業いたします。

ご利用のみなさまにはご迷惑をお掛けし、大変申し訳ありませんが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

1 レジオネラ菌検出の経緯

定期検査を実施したところ、7月8日（木）に、レジオネラ菌が検出されたとの結果を受けました。

※基準値の「10cfu/100ml 未満」に対して「10cfu/100ml」を検出

（参考）「CFU」は、「Colony forming unit」の略でコロニー形成単位

「CFU/100ml」は、検体 100 ミリリットル中における細菌の個数

2 今後の対応

当分の間休業するとともに、広島県食品生活衛生課の指導のもと専門業者による給排水配管、浴槽、貯湯槽等の消毒清掃を実施し、原因の分析と再発防止のため、設備の維持管理の安全対策を徹底します。

3 休業期間

令和3年7月8日（木） から 当面の間

お問い合わせ先

安芸太田町社会福祉協議会（本所）

電話 0826-32-2226

筒賀高齢者生活福祉センターひまわり

電話 0826-32-2111